

**644 Brandschutz: Bekleidungen, Beschichtungen und Abschottungen**



**000 Bedingungen**  
 . Individueller Bereich  
 (Reservfenster): Nur hier kann  
 der Anwender Positionen des  
 NPK für seine individuellen  
 Bedürfnisse abändern oder  
 ergänzen. Die angepassten  
 Positionen werden mit einem "R"  
 vor der Positionsnummer  
 bezeichnet.  
 . Kurztex-Leistungsverzeichnis:  
 Von Vorbemerkungen,  
 Hauptpositionen und  
 geschlossenen Unterpositionen  
 werden nur je die ersten 2 Zeilen  
 wiedergegeben. Es gilt in jedem  
 Fall die Volltextversion des NPK.

**800 Fugenabdichtungen im Brandschutzbereich**

**810 Bewegungsfugen**  
**Ohne andere Angaben gilt:**  
 . **Ausführung,**  
**Materialspezifikationen und**  
**Bauteildicken nach VKF-**  
**Brandschutzanwendung.**  
 . **Die technischen Merkblätter**  
**der Materialhersteller sind zu**  
**beachten.**

812 Fugen mit dehnbaren  
 Brandschutzmaterial-Streifen  
 abdichten und in  
 Bewegungsfugen vollflächig  
 einpassen.  
 .100 Feuerwiderstandsklasse EI 30.  
 .110 Einbau vertikal.  
 01 Hannoband-BSB BG1  
 Hanno Werk GmbH & Co. KG  
 30880 Laatzen  
 Brandschutzband schwer  
 entflammbar, vorkomprimiert auf  
 Rollen, einseitig selbstklebend.  
 .111 02 Fugenbreite mm \* ...  
 (5-9/7-12/8-15/10-18/15-25)  
 03 Fugentiefe mm \* ...  
 (15/20/25/30/40)  
 04 Bauteil ...

A 0 m A .....

**Total 644 Brandschutz: Bekleidungen, Beschichtungen und Abschottungen**

**Gesamttotal**